




MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



RESULTADO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2026 DISPENSA Nº 014/2026

Informamos o resultado da Sessão referente ao Processo Licitatório nº 042/2026, Dispensa Eletrônica nº 014/2026, que tem como objeto, a **Contratação de empresa especializada para execução de teste de estanqueidade na rede de gás GLP da escola municipal jardim encantado, com fornecimento de laudo técnico conforme normas da ABNT**, com a seguinte empresa vencedora:

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR							§ TOTAL
RAZÃO SOCIAL		36.952.750 MAYKO RODRIGO MELZ	CNPJ/CPF		36.952.750/000 1-00	TOTAL	26.750,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
LOTE -> 0001 - SERVIÇO DE SISTEMA DE GÁS GLP							26.750,00
1	412333	ADEQUAÇÃO E REVISÃO DE REDE DE GÁS GLP EXISTENTE, COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES PARA GARANTIR SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA. O SERVIÇO CONTEMPLA: - INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO (5 OU 7 KGF/CM²) - EXECUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 5 METROS DE TUBULAÇÃO EM COBRE OU POLIETILENO - INSTALAÇÃO DE CONEXÕES (JOELHOS, TÊS, UNIÕES E CONECTORES) - INSTALAÇÃO DE REGISTROS, VÁLVULAS E MANGUEIRAS	1,00	SERVIÇO		5800	5.800,00



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44


Fis. _____

		<p>- INSTALAÇÃO DE REGULADORES DE LINHA, VÁLVULAS BORBOLETA E PIGTAILS</p> <p>INCLUI AINDA:</p> <p>- REVISÃO GERAL DA REDE DE GÁS GLP EXISTENTE</p> <p>- TESTE DE ESTANQUEIDADE</p> <p>- EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO</p> <p>- EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)</p> <p>SERVIÇO SERÁ EXECUTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ENCANTADO</p>					
2	412335	<p>EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS GLP COM REGULADOR DE PRESSÃO DE ESTÁGIO ÚNICO, INCLUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO EM COBRE OU POLIETILENO, CONEXÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO SEGURO DO SISTEMA.</p> <p>O SERVIÇO CONTEMPLA:</p> <p>- INSTALAÇÃO DE REGULADOR COM CAPACIDADE DE 20 KG/H</p>	1,00	SERVIÇO		13.750,0000	13.750,00



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




<p>- EXECUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 25 METROS DE TUBULAÇÃO</p> <p>- INSTALAÇÃO DE CONEXÕES (JOELHOS, TÊS, UNIÕES, CONECTORES E NIPLES)</p> <p>- INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO E REGISTROS</p> <p>- INSTALAÇÃO DE MANÔMETRO PARA CONTROLE DE PRESSÃO</p> <p>- INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS E PIGTAILS</p> <p>- FIXAÇÃO COM SUPORTES, PARAFUSOS E BUCHAS</p> <p>INCLUI AINDA:</p> <p>- TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE</p> <p>- EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO</p> <p>- EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)</p> <p>SERVIÇO SERÁ EXECUTADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARTHUR NUNES DE MEDEIROS</p>					
---	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




3	412334	<p>EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS GLP, INCLUINDO REGULADORES DE PRESSÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, VISANDO ATENDER COM SEGURANÇA A DEMANDA DA UNIDADE.</p> <p>O SERVIÇO CONTEMPLA:</p> <ul style="list-style-type: none">- INSTALAÇÃO DE REGULADORES DE BAIXA PRESSÃO (5 A 7 KG/H)- INSTALAÇÃO DE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO (ALTA PRESSÃO)- EXECUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 5 METROS DE TUBULAÇÃO EM COBRE OU POLIETILENO- INSTALAÇÃO DE CONEXÕES (JOELHOS, TÊS, UNIÕES E CONECTORES)- INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO- INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE ALAVANCA (1/2" OU 3/4")- INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS E PIGTAILS <p>INCLUI AINDA:</p> <ul style="list-style-type: none">- REVISÃO DE REDE DE GÁS EXISTENTE	1,00	SERVIÇO	7.200,0000	7.200,00
---	--------	---	------	---------	------------	----------



MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



	<p>- TESTE DE ESTANQUEIDADE</p> <p>- EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO</p> <p>- EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)</p> <p>SERVIÇO SERÁ EXECUTADO NA CRECHE MUNICIPAL</p>					
--	--	--	--	--	--	--

Rodeiro, 11 de maio de 2026.

Lilian Aparecida da Silva Medina
Agente de Contratação

Iohana de Oliveira Nogueira
Equipe de Apoio

Patrícia Aparecida do Nascimento Debortoli
Equipe de Apoio