




MUNICIPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



RESULTADO ANÁLISE DAS AMOSTRAS

Processo Nº 046/2021

Pregão Presencial Nº 025/2021

Registro de Preços Nº 022/2021

Informamos o resultado da análise das amostras referentes ao Processo Licitatório 046/2021 Pregão Presencial nº 025/2021 Registro de Preços 022/2021, cujo objeto é Registro de Preço para aquisição de materiais de construção em geral em atendimento às Secretarias Municipais.

ITENS APROVADOS

FORNECEDOR: VIEIRA E GUIMARÃES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 14.016.147/0001-84

ITENS: 355595; 355708;

Marca apresentada: Plastubos

Resultado: a amostra apresentada atende as especificações do edital, além de ser a mesma do padrão de qualidade sugerido.

ITENS REPROVADOS

FORNECEDOR: DIAS & GONZAGA MADEIRAS E MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 11.164.356/0001-87

ITEM; 355707

Marca apresentada: Plastilit

ITEM: 355674

Marca apresentada: Belo Tubos

ITEM 355559

Marca apresentada: Plastilit

ITEM 355553


Marca apresentada: Belo Tubos

Resultado: Conforme Parecer técnico do engenheiro civil do Município, as amostras apresentadas não atendem aos padrões de qualidade exigidos no Edital, pois apresentam rugosidade na superfície das paredes internas, fazendo com que o material não tenha o desempenho esperado.



MUNICIPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



Tal característica prejudica o transporte de água, desempenho na capacidade de carga e os torna pouco resistentes a intrusão de raízes de árvores.

Rodeiro, 18 de Maio de 2021.

Fernanda de Alcantara Chagas
Pregoeira

Márcia Aparecida Teixeira Gomes
Membro da Comissão

Amanda Costa Cruz
Membro da Comissão